

Številka: /1 – 2020

Datum: 15. 04. 2020

## Vzgojno varstveni zavodi in ostali javni objekti iz seznama prednostnih ustanov

### ZADEVA: Priporočila lastnikom objektov za hišno vodovodno omrežje (HVO) po daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVID-19)

Spoštovani,

Zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča COVID-19, so v času razglasitve epidemije številne ustanove začasno zaprle svoja vrata. Posledično je prišlo do zastoja pitne vode v hišnem vodovodnem omrežju (v nadaljevanju: HVO). Zastojanje pitne vode v HVO lahko povzroči poslabšanje kakovosti pitne vode in potencialno nevarnost za zdravje ljudi.

Lastnikom in upravnikom objektov v javni uporabi (vzgojno-varstvene in izobraževalne ustanove, gostinski objekti, objekti za izvajanje higienske nege, poslovne stavbe...), priporočamo, da **pred ponovnim odprtjem dejavnosti izvedejo spiranje HVO.**

- **intenzivno izpiranje naj se opravi s povečanim pretokom z vodo iz javnega vodovodnega omrežja na vseh pipah v objektu,**
- **na vseh pipah je potrebno sneti in očistiti vse mrežice in druge nastavke,**
- **čas izpiranja naj znaša najmanj 15 minut oz. do stabilizacije temperature, po možnosti naj se izpira v sunkih s turbulentnim tokom,**
- **intenzivno izpiranje internega hidrantnega omrežja, v kolikor je neposredno vezano na interno hišno napeljavo.**

Po presoji je potrebno ukrepati tudi v zvezi z morebitno problematiko legionel.

Prav tako vam priporočamo, da **tekem celega šolskega leta izvajate redna preventivna izpiranja notranjega omrežja** in s tem zagotavljate pretočnost na vseh pipah v objektu. Še posebej priporočamo, da se izpiranje opravi po vsakem obdobju, ko voda v omrežju dlje časa stoji (npr. ob začetku delovnega tedna ob ponedeljkih zjutraj, po praznikih idr.).

Priporočamo tudi, da naj voda na vsaki pipi, **vsak dan pred prvo uporabo, teče vsaj 2 minuti** (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debelosti svinčnika) oz. toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali.

Podrobnejša priporočila in navodila lahko najdete na spletni strani NIJZ:

- <http://www.nijz.si/sl/izpiranje-hisnega-vodovodnega-omrezja-javnih-objektov-pred-zacetkom-novega-solskega-leta>,
- <http://www.nijz.si/sl/priporocila-lastnikom-objektov-o-ukrepih-za-zmanjsanje-in-odpravo-tvegania-ce-je-vzrok-neskladnosti>,
- <http://www.nijz.si/sl/priporocila-lastnikom-objektov-za-vzdrzevanje-hisnega-vodovodnega-omrezja>.
- <https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-razmnozovanja-legionel-v-hisnem-vodovodnem-omrezju>

Za dodatna pojasnila in pomoč pri izvedbi navedenih ukrepov se lahko obrnete na ga. Irena Sušelj Šajn tel. 041 921 010.

Lepo vas pozdravljamo,

Pripravil/a:

Irena Sušelj Šajn, mag. san. inž.

Vodja službe za zdravstveni nadzor in analize

David Penko

Direktor